РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 марта 2018 г. г. Ставрополь № 07/1

Об определении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340», на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории Ставропольского края:

1.1. На срок действия инвестиционных программ согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

1.2. На период 2019-2021 годов согласно приложениям 20, 21 и 52 к настоящему постановлению.

1.3. На период 2019-2023 годов согласно приложениям 3-19 и 22-51 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после для его официального опубликования.

Председатель региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края А.Н.Губский

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 марта 2018 г. № 07/1

# ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановый показатель | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Показатели надежности объектов теплоснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации | – | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,009 | 0,009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1.1. | Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении | км | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 |
| 1.2. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации | – | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1. | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 233,91 | 233,91 | 233,91 | 263,91 | 223,41 | 243,41 | 243,41 | 243,41 | 243,41 | 303,41 |
| **2.** | **Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 174,38 | 173,35 | 172,36 | 172,35 | 171,72 | 171,7 | 168,66 | 166,84 | 165,64 | 164,82 |
| 2.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей | Гкал/м$^2$ | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,5500 | 1,5200 | 1,4700 | 1,4200 | 1,3600 | 1,1600 | 1,0300 |
| 2.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 53508,56 | 53508,56 | 53508,56 | 52013,46 | 51226,57 | 50360,99 | 48787,21 | 46426,54 | 39659,28 | 35410,07 |

