УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края

К.А.Шишманиди

12 марта 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 17
заседания правления региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

г. Ставрополь 12 марта 2015 г.

Председательствует – Шишманиди К.А. председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края, председатель правления региональной тарифной комиссии Ставропольского края.

Присутствуют:

члены правления – Губский С.Г., Гурницкая Н.К., Каштанова Н.А., Котов Е.В.

Отсутствует член правления: Рязанова И.В., Нестеренко С.А.

В связи с отсутствием постоянного секретаря правления Нестеренко С.А.определить секретарем данного правления Котова Е.В.

Лица, состоящие в кадровом резерве отдела регулирования тарифов на электрическую энергию: Абдулаева И.В., Луценко А.В.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об установлении показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории Ставропольского края.

Информирует: Малявко Е.А. – консультант отдела регулирования тарифов на тепловую энергию и цен на газ.

Все организации о дне проведения заседания надлежащим образом уведомлены.

На заседании правления принимали участие представители от:

- Прокуратуры Ставропольского края Конев Роман Юрьевич - старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики;

- ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Кононов Виталий Алексеевич - директор по перспективному развитию доверенность№32 от 11.03.2015;

- Георгиевское МУП «Теплосеть» Железняк Елена Владимировна - ведущий экономист по доверенности от 10ю03ю2015 № 667, Арутюнова Светлана Юрьевна - начальник отдела планирования по доверенности от 10.03.2015 № 666;

- ОАО «Теплосеть» г. Кисловодск Коннова Тамара Казбековна - заместитель генерального директора по доверенности от 10.03.2015 № 683;

- ОАО «Теплосеть» г. Невинномысска Стоян Сергей Федорович - ведущий инженер производственно-технического отдела по доверенности от 11.03.2015 № 05;

- ООО «Теплоцентр-НПК» Никитенко Ольга Николаевна - экономист технической службы по доверенности от 11.03.2015 № 50;

- ЗАО «Ставропольские коммунальные системы» Бабанский Александр Васильевич - директор;

- ООО «Пятигорсктеплосервис» Иноценко Александр Павлович - заместитель генерального директора по экономической безопасности по доверенности от 05.03.2015 № 1391/10, Гриненко Николай Александрович - начальник ПТО по доверенности от 05.03.2015 № 1392/10;

- ГУП СК «ЖКХ Кировского района» Повышева Наталья Михайловна - начальник ПТО по доверенности от 14.01.2015 № 15;

- ОАО «Теплосеть» г. Ставрополь Багрий Елена Леонидовна - директор по экономическим и правовым вопросам по доверенности от 10.03.2015 № 28, Голованова Екатерина Михайловна - начальник планово-экономического отдела по доверенности от 10.03.2015 № 28;

- ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» Сергиенко Иван Григорьевич - заместитель директора по котельным и тепловых сетей по доверенности от 11.03.2015 № 91, Терлецкая Екатерина Ивановна - экономист по доверенности от 11.03.2015 № 91;

- ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Шендрюк Валентина Ивановна по доверенности от 11.03.2015 № 4;

ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал» Пархоменко Валерий Иванович - ведущий инженер по доверенности от 11.03.2015 № 65/975;

- МУП «Коммунальное хозяйство» Грачевского района Морозов Юрий Константинович - директор;

- МУП «Коммунальное хозяйство» Степновского района Котов Владимир Николаевич - директор;

- МУП ЖКХ Александровского муниципального района Романцов Николай Юрьевич - главный инженер по доверенности от 11.03.2015 № 131;

- МУП «КХ» Туркменского района Курилов Александр Викторович - директор, Стороженко Оксана Михайловна - главный бухгалтер, Ефимова Валентина Викторовна - экономист по доверенности от 12.03.2015 № 24;

- ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» филиал в селе Салуно-Дмитриевском Демидов Евгений Николаевич - менеджер по обслуживанию производственных мощностей по доверенности от 04.07.2014 б/н;

- ООО «Теплый дом» с. Александровское Романцов Николай Юрьевич 0 главный инженер по доверенности от 11.03.2015 № 29;

- ООО «Сфера» с. Александровское Романцов Николай Юрьевич - главный инженер по доверенности от 11.03.2015 № 27;

- Северо - Кавказский филиал ООО «Газпром энерго» Криушина Оксана Михайловна - начальник ОППОТиЗ по доверенности от 01.01.2015 № 276-6(14);

- ОАО «ОГК-2» филиал «Ставропольская ГРЭС» Розин Сергей Владимирович - начальник финансово-экономического управления по доверенности от 06.12.2014 № Д2209-14-64.

Письма о рассмотрении повестки дня поступили от:

- ЛПУП Санаторий «РОДНИК» письмо №113 от 11.03.2015;

- ООО «ТЕХНО-Сервис» письмо б/н от 12.03.2015;

- ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» письмо б/н от 12.03.2015;

- ООО «Объединение котельных курорта» г. Ессентуки письмо № 01-69 от 10.03.2015;

- ОАО «Ессентукская Теплосеть» письмо №393 от 11.03.2015;

- ОАО «РЖД» (филиал «Центральная дирекция по тепловодоснабжению») письмо №2873 от 11.03.2015;

- МУП г. Лермонтова «Лермонтовское городское газовое хозяйство» письмо №53 от 06.03.2015 года;

- ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» письмо № 483 от 05.03.2015;

- ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России (филиал в городе Ставрополь «Аллерген») письмо № 01/05/01-01-05/196 от 05.03.2015;

- ГБОУ СПО «Железноводский художественно-строительный техникум» письмо №72 от 11.03.2015;

- ОАО «Невинномысский Азот» письмо № 05.1.18-13/02490 от 10.03.2015;

- МУП «Теплосеть» г. Железноводск письмо № 244 от 11.03.2015;

- ООО «Объединение котельных курорта», г. Железноводск письмо № 55 от 10.03.2015;

- ЗАО «Южная энергетическая компания» филиал в г. Лермонтове письмо №07/86 от 06.03.2015 ;

- ЗАО «Гермес-52» письмо № 24 от 11.03.2015;

- ЗАО «Пассаж» письмо №01/03-15 от 09.03.2015;

- ООО «Ритм-Б» письмо №80/5 от 10.03.2015;

- ФГБНУ ВНИИОК письмо № 157 от 11.03.2015;

- ООО «Теплосервис-КМВ» письмо № 4 от 05.03.2015;

- ООО «Санаторий «Тарханы» письмо № 184 от 11.03.2015;

- ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» письмо № 180 от 11.03.2015;

- ОАО «ПТЭК» письмо № 68 от 10.03.2015;

- ОАО Северо-Кавказская энерго ремонтная компания письмо №16 от 10.03.2015;

-ООО «ЭНЕРГЕТИК» (котельная «Машук», г. Пятигорск) письмо № 35 от 11.03.2015;

- ФГКУ «МСЧ УФСБ России по Ставропольскому краю» письмо от 11.03.2015;

- ОАО «Квант-Энергия» письмо № 33 от 05.03.2015;

- ОАО «Завод Атлант» письмо №2111 от 10.03.2015;

- МУП «ЖКХ» Апанасенковского муниципального района письмо №41 от 10.03.2015;

- МУП «Коммунальное хозяйство» Арзгирского района письмо № 66 от 05.03.2015;

- МУП КМР «Жилищно-коммунальное хозяйство Курского района» письмо № 118 от 11.03.2015;

- МУП СК «ЖКХ Кочубеевского района» письмо № 153 от 10.03.2015;

- ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница восстановительного лечения» письмо № 275 от 10.03.2015;

- ОАО «Ставропольсахар» письмо №293 от 11.03.2015;

- МКП «Надежда» МО с. Благодатного Петровского района Ставропольского края письмо №16/02 от 10.03.2015;

- ОАО «Ставропласт» письмо № 133/11 от 10.03.2015;

- ОАО «Энел ОГК-5» филиал «Невинномысская ГРЭС» письмо № 10-386 от 05.03.2015;

- ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» , г.Кисловодск письмо № 031-406 от 10.03.2015;

- Аэропорт Минеральные Воды письмо № 4/517 от 11.03.2015.

СЛУШАЛИ:

Малявко Е.А., которая доложила следующее.

Проект постановления РТК Ставропольского края «Об установлении показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории Ставропольского края», в рамках проведения антикоррупционной экспертизы размещен на официальном сайте РТК Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», а также на Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края.

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения применяются для определения степени исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по реализации инвестиционной программы; а также для целей регулирования тарифов. Правила определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, правила расчета их фактических значений, а также правила определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452 (далее – Правила).

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения устанавливаются на срок действия инвестиционной программы, концессионного соглашения и (или) на срок действия долгосрочных тарифов в случае, если для теплоснабжающей организации устанавливаются долгосрочные тарифы. Расчет плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения осуществляется на каждый год в течение срока действия инвестиционных программ, концессионных соглашений, тарифов.

К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (выработка, уменьшенная на объем тепловой энергии, используемой на технологические нужды котельной);

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

Полномочия по установлению плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения отнесены к компетенции региональных органов регулирования, в том числе региональной тарифной комиссии Ставропольского края.

С целью исполнения данной государственной функции, отделом регулирования тарифов на тепловую энергию и цен на газ РТК Ставропольского края впервые рассчитаны плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в отношении организаций, осуществляющих на территории Ставропольского края регулируемую деятельность в указанной сфере (далее – плановые показатели).

Плановые показатели подготовлены:

для организаций, реализующих в настоящее время утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу, – на каждый год срока действия указанной программы;

для иных организаций – на период 2016 – 2018 годов, т.е. на срок действия долгосрочных тарифов, переход к которым определен федеральным законодательством с 1 января 2016 года.

Регулируемые организации в сфере теплоснабжения, имеющие в эксплуатации производственные объекты на основании концессионного соглашения, отсутствуют.

Поскольку плановые показатели в соответствии с нормами федерального законодательства должны являться неотъемлемой частью инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, их значения, включенные в состав уже утвержденных программ, взяты за основу при расчете показателей для соответствующих организаций.

В отношении иных регулируемых организаций плановые показатели рассчитаны на основании представленной предприятиями информации о фактических значениях этих показателей за последние 3 года, актов проверки готовности и паспортов готовности к отопительному периоду, а также отчетов по формам федеральной государственной статистической отчетности (формы 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)», 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», 6-ТП «Сведения о работе тепловой электростанции», 46-ТЭ «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей»). Запрос в адрес теплоснабжающих организаций о предоставлении необходимой информации был направлен письмом РТК Ставропольского края от 16.01.2015 № 01-05/69. Фактические значения за 2012-2014 годы были подготовлены теплоснабжающими организациями исходя из данных, содержащихся в журналах учета текущей информации о нарушениях в подаче тепловой энергии в отопительный и межотопительный периоды, а также информации о величинах расхода и калорийности натурального топлива и потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Стоит отметить, что плановые показатели, установленные органом регулирования, должны быть в обязательном порядке включены в состав инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В случае если в ходе разработки инвестиционной программы и (или) внесения в нее корректировок возникла необходимость изменения указанных показателей, в том числе

в отношении периода их действия, теплоснабжающая организация должна заблаговременно направить в РТК Ставропольского края свои предложения о значениях данных показателей вместе с обосновывающими их документами.

Кроме того, показатели энергетической эффективности относятся к долгосрочным параметрам регулирования, изменение которых в течение периода действия долгосрочных тарифов законодательно запрещено.

По итогам каждого года действия плановых показателей орган регулирования обязан определить достижение этих показателей теплоснабжающей организацией. Достижение плановых показателей определяется путем расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения на основании данных, представляемых теплоснабжающими организациями не позднее 1 марта года, следующего за годом, на который были установлены плановые показатели. Информация о фактических значениях указанных показателей направляется теплоснабжающими организациями в органы регулирования и публикуется в открытом доступе на официальном сайте теплоснабжающей организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, не достигла утвержденных плановых показателей, тарифы такой организации, устанавливаемые на очередной финансовый год, подлежат уменьшению в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, исходя из степени исполнения такой организацией обязательств по реализации инвестиционной программы.

Каштанова Н.А. добавила следующее.

В соответствие с Правилами плановые значения показателей энергетической эффективности (удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, и величина потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям), для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, должны быть установлены на уровне нормативов, утверждаемых в рамках реализации своих полномочий министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Таким образом, РТК Ставропольского края рекомендует регулируемым организациям при подготовке материалов и документов, необходимых для установления тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, разработать и представить в их составе также утвержденные в установленном порядке нормативы удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, и величины потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.

Обращаем внимание, что размер данных показателей должен соответствовать данным, которые содержатся в инвестиционных программах теплоснабжающих организаций.

В результате обсуждения и обмена мнениями правление региональной тарифной комиссии Ставропольского края

РЕШИЛО:

1. Установить плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения:

1.1. На срок действия инвестиционных программ согласно приложениям 1-7 к постановлению РТК Ставропольского края от 12 марта 2015 г. № 17.

1.2. На период 2016-2018 годов согласно приложениям 8-59 к постановлению РТК Ставропольского края от 12 марта 2015 г. № 17.

2. Утвердить форму отчета организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения согласно приложению 60 к постановлению РТК Ставропольского края от 12 марта 2015 г. № 17.

Голосовали «За» 5 членов правления

Секретарь правления Е.В. Котов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 12 марта 2015 г. № 17

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Теплосеть» г. Кисловодск

№ п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановый показатель												
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Показатели надежности объектов теплоснабжения														
	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации		0,04	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении	км	111,66	113,18	113,22	113,73	113,73	113,82	113,82	114,15	114,15	114,15	116,90	116,90	121,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации	-	0,004	0,004	0,004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	233,91	233,91	261,91	287,01	289,11	289,11	289,11	289,11	289,11	289,11	289,11	289,11	289,11
	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения														
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.ут./Гкал	175,39	174,38	173,35	172,36	172,35	171,72	171,71	171,70	168,66	166,84	165,64	165,23	164,82
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м^2	1,6092	1,5600	1,5200	1,4900	1,4700	1,4200	1,3900	1,3500	1,2800	1,2100	1,1300	1,0700	0,9600
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал	53902,00	53508,56	52013,46	51226,57	50360,99	48787,21	47606,88	46426,54	44065,87	41705,20	39659,28	37770,74	35410,07